

Adoucisseur d'eau et ou filtre

Non-conformité : Manque un Robinet d'arrêt puis un clapet anti retour contrôlable de type EA agréé Placer une garde d'air de 2 cm pour l'évacuation

Comment mettre en conformité :

Placer un robinet d'arrêt puis un clapet anti-retour contrôlable de type EA agréé **juste avant** le filtre et ou adoucisseur d'eau.

Avoir une garde d'air de minimum 2 cm sur l'évacuation



Traitement de l'eau (Adoucisseur) Maison unifamiliale

Figure 5: schéma-type d'installation d'un adoucisseur d'eau dans une maison unifamiliale

