

Chaudière ou Pompe à Chaleur (Alimentation du Système de remplissage)

Non-conformité : Manque l'attestation Belgaqua de la chaudière

Comment mettre en conformité :

Placer une protection supplémentaire de type **CA** agréée Belgaqua ou NF, KIWA, WRAS, DVGW sur l'arrivée d'eau froide du système de remplissage circuit radiateur et ou sol..

Dans le cas où le kit de remplissage est intégré, vérifier que la chaudière est bien agréée Belgaqua (ou DVGW, KIWA, NF, VA et WRAS)

Obligatoire de NOUS FOURNIR L'ATTESTATION BELGAQUA :

<https://www.belgaqua.be/fr/certificats?&page=1>



Disconnecteur non contrôlable
(CA)



CA-a

CA-b