

Compteur (Protection réseau public)

Non-conformité : Robinet d'arrêt et ou clapet EA mal positionné ou manquant

Comment mettre en conformité :

Placer un robinet d'arrêt et le clapet anti retour EA agréé après le compteur

