

Eau de pluie (Protection réseau public)

Non-conformité : Séparation physique obligatoire avec l'eau de distribution obligatoire

Comment mettre en conformité :

- Supprimer le flexible ou la connexion entre les deux circuits d'eau, (les deux vannes d'arrêt) .
- Nous Envoyer les photos.

